

**Assunto:** Resposta a pedido de Esclarecimento 3 - Re: Esclarecimento

**De:** Eduiges Seca <seca @inpa.gov.br>

**Data:** 19/06/2017 13:34

**Para:** Willianson Gennari <willianson.gennari@cozil.com.br>

**CC:** engenharia@cozil.com.br, Marcelo Girao <girao@inpa.gov.br>, "Maria Eugenia O. de Guimarães" <ochoa@inpa.gov.br>, "okawa@inpa.gov.br" <okawa@inpa.gov.br>, INPA FRANCISCO <mendes@inpa.gov.br>, Janio - SMPC <silveira@inpa.gov.br>, Cintia <cintia@inpa.gov.br>, Luiz Marcel <luiz.marcel@inpa.gov.br>, Hilandia <hilandia@inpa.gov.br>, Luiz gustavo Negro Vaz <luiz.negro@inpa.gov.br>, Larissa Cantisani INPA <larissa.cantisani@inpa.gov.br>, julio.cesar@inpa.gov.br, pesquisadeprecopmpa@gmail.com, almox12rm@hotmail.com, tpam@inpa.gov.br, rlcrc@inpa.gov.br

Prezado Licitante,

Segue resposta anterior a pedido de esclarecimento apresentado por outra empresa e que guarda similaridade com a pergunta feita pela sua empresa. Nesse sentido, esclareço que aguardaremos a manifestação dos órgãos participantes acerca do pedido de esclarecimento e, na falta de manifestação tempestiva, consideraremos como padronizada a metragem abaixo especi cada (Órgão Gerenciador + Órgãos Participantes) para ns de formulação de proposta. No sítio do INPA há informação complementar fornecida pela Policlínica Militar de Porto Alegre/RS.

Att.

Eduiges Seca da Silva Caiado  
Pregoeiro do INPA/MCTIC  
(92)3643-3745

Prezado Sr. Pregoeiro,

Conforme solicitado, anexamos as respostas ao Questionamento PE Nº 011/2016 - AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADORES - IRP 06/2016 apresentadas pelo servidor Marcelo Girão desta DIEAR - Divisão de Engenharia e Arquitetura:

Anexamos as respostas :

1-Os Cabos elétricos necessários para instalação dos geradores serão fornecidos pelo INPA ou pela empresa que vencer o processo?

**R: O objeto pede que esteja incluso todos os materiais e mão de obra necessários para a instalação dos grupos geradores nas Subestações SE-2 do Campus Aleixo II e SE-B do Campus Aleixo I, pois trata-se de uma compra com instalação.**

2-Na instalação é informado a espessura do cabo elétrico a ser utilizado (240 mm) e a quantidade de cabos por fase ( 04 vias de cabo) contudo não é informado a distancia que o Quadro do gerador (QTA) ficará do Quadro elétrico a ser instalado na subestação (QGBT) em cada gerador.

R: A distância entre os barramentos do QGBT e os terminais do Gerador é de 14m (metros), tanto para a subestação SE-B Campus Aleixo I como para a SE-2 Campus Aleixo II. A localização do QTA depende do modelo e fornecedor: Se estiver anexado ao grupo gerador pode-se considerar a mesma distância de 14 m (metros) entre o QGBT e o QTA.

Essas distâncias foram medidas para os dois grupos geradores a serem instalados nas subestações do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA.

Atenciosamente,

Marcelo Girão do Amaral  
Técnico em C&T N-VI  
CREA 18031 D-AM  
DEAR - Divisão de Engenharia e Arquitetura  
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA/MCTI  
Av. André Araújo, 2.936 - Petrópolis - CEP 69067-375, Manaus/AM  
Telefone: 3643-3003/3002  
[E-mail: girao@inpa.gov.br](mailto:girao@inpa.gov.br)

Atenciosamente,

**Maria Eugenia Ochoa de Guimarães**

DIEAR – Divisão e Engenharia e Arquitetura  
INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia  
Fones: (92) 3643-3001/3002/3357.

Em 14/06/2017 13:50, Willianson Gennari escreveu:

Sr. Pregoeiro boa tarde.

Obtivemos o edital do vosso Pregão Eletrônico n º 11/2016, que se destina à aquisição de grupos geradores.

Solicitamos que nos seja esclarecido, se possível, qual será distância existente entre o local onde será instalado o grupo gerador e o quadro de transferência automática até a devida conexão com o quadro geral de baixa tensão existente.

Solicitamos que nos seja informada todas as distâncias entre os grupos geradores – QTA e os QGBR existentes.

Antecipadamente agradecemos

**Willianson Gennari**

Supervisor de Licitações

Tel: (11) 2832-8080 | 8031 | Celular: (11) 99195-2234

[wilianson.gennari@cozil.com.br](mailto:wilianson.gennari@cozil.com.br) | [www.cozil.com.br](http://www.cozil.com.br)

